

**Informacja z zebrania wykonawców, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021r.**

Dot. postępowania ZP/02/21, którego przedmiot stanowi „**Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu DSO wraz z pomiarami zrozumiałości mowy w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**”

Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2021 r., w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w celu wyjaśnienia treści SWZ, odbyło się zebranie wykonawców. W trakcie zebrania wykonawców zgłoszono poniższe pytania:

**PYTANIE NR 1:**

Gdzie jest ulokowany drugi mikrofon.

**ODPOWIEDŹ:**

Drugi mikrofon znajduje się w holu głównym, przy stanowiskach kasowych.

**PYTANIE NR 2:**

**Czy instalacja nowego systemu ma się odbyć bez ingerencji w okablowanie?**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza: instalacja nowego systemu ma nastąpić bez ingerencji w istniejące okablowanie.

**PYTANIE NR 3:**

**Czy wymagany odtwarzacz ma mieć możliwość odtwarzania dwóch wyjść audio czy jedno?**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuję, iż wymagany jest odtwarzacz z minimum jednym wyjściem audio.

**PYTANIE NR 4:**

Dlaczego wymóg dwóch pracowników wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu: dysponowania **dwiema osobami**, posiadającymi: **każda z tych osób** - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.) z uwagi na zakres i termin realizacji zamówienia, a także w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia. Zdaniem Zamawiającego minimum dwie osoby posiadające ww. kwalifikacje stanowią minimalny zespół osób niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.